



1,05m²
Fliesen
RH 210cm

HOF

Gründungs- und Kellerabdichtung
Gefälle nach Außen




EINRICHTUNG



MEIDLINGER HAUPTSTRAßE

LÜFTUNGSPLAN





ANSICHT STRASSE

GERÄTELISTE

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| 1. | 2 x Gas Dönergriller | -Anschl. 2 x 9,0 kW (1x AUSTAUSCH) 1x NEU |
| 2. | 1 x Grillplatte | -Anschl. 5,0 kW 400 V NEU |
| 3. | 2 x Friteuse 8 Liter | -Anschl. 2 x 3,0kW 400 V AUSTAUSCH |
| 4. | 1 x Pizzaofen | -Anschl. 9,5 kW 400 V |
| 5. | 1 x Saladette | -Anschl. 0,3 kW 230 V (R134a, 0,25kg) NEU |
| 6. | 1 x Kassa | -Anschl. 0,2 kW 230 V |
| 7. | 1 x Pizzeriaanrichte | -Anschl. 0,3 kW 230 V (R134a, 0,25 kg) |
| 8. | 2 x Getränkeköhlschrank | -Anschl. 2 x 0,6 kW 230 V (R134a, 0,375kg) |
| 9. | 1 x Teigknetmaschine | -Anschl. 1,1 kW 230 V |
| 10. | 1 x Geschirrspüler | -Anschl. 3,9 kW 230 V |
| 11. | 1 x Mikrowelle | -Anschl. 1,1 kW 230 V |
| 12. | 1 x Kühlschrank | -Anschl. 0,3 kW 230 V (R134a, 0,15 kg)NEU |
| 13. | 1 x Tiefkühltruhe | -Anschl. 0,5 kW 230 V (R134a, 0,35kg) |
| 14. | 1 x Gastherme NW 24 kW | -Anschl. 0,2 kW 230 V |
| 15. | 1 x E-Heizer | -Anschl. 1,0 kW 230 V |
| 16. | 1 x E-Boiler 5 l | -Anschl. 1,0 kW 230 V |
| 17. | 1 x Gasherd 4 Flammig | -Anschl. 4,5kW NEU |
| 18. | 1 x Bainmarie | -Anschl. 1,5kW 230V NEU |
| 19. | 1 x Klimaspplitgerät | -Anschl. 4,0kW 400V NEU |
| 20. | 1 x Zuluftventilator | -Anschl. 5,5kW 400V NEU |
| 21. | 1 x Abluftventilator | -Anschl. 5,5kW 400V NEU |
| 22. | 1 x WC- Abluft | -Anschl. 0,2kW 230V NEU |

Zuluft NEU
 Schauküche ÖNORM H603
 Schauküche ÖNORM H603
 11 Verabreichungsp. x 35m
 13 Verabreichungsp. x 35m
 Vorraum
 WC-H
 WC-D

Gesamt Zuluft






USCH) 1x NEU
 AUSCH
 (, 0,25kg) NEU
 (, 0,25 kg)
 (, 0,375kg)
 (, 0,15 kg)NEU
 (, 0,35kg)

Zuluft NEU
 Schauküche ÖNORM H6030E = 2.300m³/h
 Schauküche ÖNORM H6030G = 1.900m³/h
 11 Verabreichungsp. x 35m³/h = 385m³/h
 13 Verabreichungsp. x 35m³/h = 455m³/h
 Vorraum = 40m³/h
 WC-H = 40m³/h
 WC-D = 40m³/h
Gesamt Zuluft = 5.160m³/h

Abluft NEU
 Schauküche ÖNORM H6030E = 2.300m³/h
 Schauküche ÖNORM H6030G = 1.900m³/h
 11 Verabreichungsp. x 35m³/h = 385m³/h
 13 Verabreichungsp. x 35m³/h = 455m³/h
 Vorraum = 40m³/h
 WC-H = 40m³/h
 WC-D = 40m³/h
Gesamt Abluft = 5.160m³/h



HOF

Gashaupabsperreinrichtung befindet sich in KG und öffentlich zugänglich!



