

Prüfergebnis Baubehörde

Gebäudekategorie: Wohnbauten

Errichtung

PLANUNG

Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeführten Werte automatisch geprüft wurden.

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projektbezeichnung Doppelhaus Seeresidenzen 76 | | |
| Objektadresse Seeresidenzen 76 7111 Parndorf | Art der Lüftung Baujahr | Natürliche Lüftung 2025 |
| Einlagezahl: 3898 | Brutto-Grundfläche * | 153,62 m ² |
| Grundbuch: Parndorf | Brutto-Rauminhalt * | 515,33 m ³ |
| Grundstücks-Nr.: , 1659/77 | Gebäude-Hülle * | 303,03 m ² |
| Energieausweis-BerechnerIn Manuel Resch RESCH Bau GmbH. | A/V-Verhältnis | 0,6 1/m |
| | Ganzes Gebäude | Ja |
| | Denkmalschutz | Nein |
| | Sonstiger Schutz | Nein |
| | * gem. ÖNorm B 1800 | |

Anforderungen an die Energiekennzahlen

Art des Nachweises: FGEE

Anforderung an Referenz-Heizwärmebedarf
Anforderung an Gesamtenergieeffizienzfaktor

HWB_{Ref,RK}: 23,09 kWh/m²a **erfüllt**
f_{GEE}: 0,45 **erfüllt**

Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Erneuerbarer Anteil

erfüllt

Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile

U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient)
R-Werte (Wärmedurchlasswiderstand)

erfüllt
—

Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme

Luft-Wasser-Wärmepumpe, 7,50 kW, zentrales System; Natürliche Lüftung (Fensterlüftung) + Photovoltaikanlage 5,34 kW_p / 22,20 m² **erfüllt**