

Befundaussteller: Name, Anschrift, Tel.Nr. (Stampiglie)

Name des Prüfers:

CHRISTIAN KRATSCHMER
ELEKTROTECHNIK
WEIDENWEG 2
A-2402 HASLAU/DONAU
☎+FAX 02232/80331

Kratschmer

Auftraggeber der Überprüfung:

PLZ

Gemeinde/Ortsteil

Straße Nr.

Telefon-Nr.

ÜBERPRÜFUNGSBEFUND

für elektrische Anlagen in Wohnungen, Ausgabe 2/97

1 Allgemeine Angaben

1.1 Anlagenadresse

2320 Schwechat Schweningergasse 8/5/3

PLZ

Gemeinde/Ortsteil

Straße Nr.

Telefon-Nr.

1.2 Überprüfung

1.2.1 Umfang der Überprüfung

1.2.2 Zähler

Zähler-Type: 4L Nr.:

☐ Wechselstrom 1x230 V ☒ Drehstrom 3x400/230 V
☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden

1.2.3 Schutzmaßnahme

☒ FI-Schutzschaltung ☐

1.2.4 Betriebsmittel

Folgende Betriebsmittel werden nur dokumentiert, deren Anschluß wegen Unzugänglichkeit jedoch nicht überprüft:

2 Ergebnis der Überprüfung

Die Anlage wurde überprüft und ☒ entspricht ☐ entspricht nicht den am Tage der Überprüfung gültigen Vorschriften.

25.1.2012

Datum der Überprüfung

CHRISTIAN KRATSCHMER
ELEKTROTECHNIK
WEIDENWEG 2
A-2402 HASLAU/DONAU
☎+FAX 02232/80331
Firmenmäßige Zeichnung und Stampiglie des Ausstellers

Die Erstellung des Überprüfungsbesundes erfolgt gegen Entgelt. Dieses Formular gilt als Auftragserteilung.

Wien, am _____ Unterschrift des Auftragsgebers: _____

3 Nachzähler-Verteiler

3.1 Verteilerbestandteile

Diazed-Sicherungen:	<u>1</u>	Stk	PE-Schiene:	<u>1</u>	Stk
Neutral-Leiterklemmen:	<u>1</u>	Stk	N-Schiene:	<u>1</u>	Stk
LS 1 polig:	<u>3</u>	Stk	FI-Schalter A: Bauart: <u>4</u> , I _{ΔN} : <u>30</u> mA	<u>1</u>	Stk
LS 1 polig + N:	<u>3</u>	Stk	FI-Schalter B: Bauart: <u> </u> , I _{ΔN} : <u> </u> mA	<u> </u>	Stk
LS 3 polig:	<u>1</u>	Stk	FI-Schalter C: Bauart: <u> </u> , I _{ΔN} : <u> </u> mA	<u> </u>	Stk
LS 3 polig + N:	<u>1</u>	Stk		<u> </u>	Stk
	<u> </u>	Stk		<u> </u>	Stk
Festgestellte Mängel:	<u> </u>				

3.2 Messung

3.2.1 FI-Schutzschaltung

FI-Schutzschalter lösen aus: A bei: 0,1 V, B bei: V, C bei: V

Meßinstrument-Type: CA 6115 Nr.: 205538

3.2.2 Isolationswiderstand

Kleinster gemessener Wert Leiter gegen Erde: > 600 kOhm,

Meßinstrument-Type: CA 6115 Nr.: 205538

4 Räume besonderer Art (Bad, Brauseeinrichtungen, etc.)

☒ Vorschriften im Schutzbereich eingehalten	☐ nein	festgestellte Mängel
☒ Potentialausgleich vorhanden	☐ nein	
Elektrisches Heizgerät montiert	☐ ja	
Rasiersteckdose	☐ ja	

Sonstige Ausstattung siehe: 6. Dokumentation der Ausstattung

5 Wärmegeräte

Art der Warmwasserbereitung: ☒ Elektro- speicher (Wahl) ☐ Gas-

Art der Kochstelle: ☒ Elektro- herd Anschluss ☐ Gas-

6 Dokumentation der Ausstattung

Raum-bezeichnung	Universalschalter	Serienschalter	Doppelwechselschalter	Kreuzschalter	Taster	Lichtauslaß Decke	Lichtauslaß Wand	Schukosteckdose	Kraftsteckdose	Geräteanschlussdose	Gerät gem. 1,2,4	Nachtspeicher- <u>Offen</u> WW	E-Heizkörper	E-Anschl. Gaskonvektor	Nicht in Ordnung	Festgestellte Mängel
Vorzimmer	<u>3</u>				<u>1</u>	<u>1</u>						<u>1</u>				
Küche	<u>1</u>					<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>1</u>							
Zimmer <u>Sz</u>	<u>1</u>					<u>1</u>		<u>3</u>								
Zimmer <u>Wz</u>	<u>1</u>					<u>1</u>		<u>2</u>								
Zimmer <u>Ar</u>	<u>1</u>						<u>1</u>	<u>1</u>								
Zimmer																
Bad						<u>1</u>										
WC	<u>1</u>					<u>1</u>										
Balkon																

Datum: 08.02.12
Zeit: 15:35

C.A 6115 - Anlagenpruefung

Firmenname: KRATSCHMER ELEKTROTECHNIK

Tel.: 02232 / 80331

Adresse: Weidenweg 2

Fax.: 02232 / 80331

Ort: 2402 Haslau / Donau

Protokoll Nr.: 25012012

Anlage: Wohnung
Schweningergasse 8 / 5 / 3
2320 Schwechat

Anlagenteile: 001 - 012

Instrumentennummer: 205538

U-Limit:.....50 V , Frequenz (Mittelwert):.....49.99 Hz

Anla- gen- teil	Schleifenimpedanz - Spannung			Fi-Prüfung - Spannung			Erdung Ra	Isolation U N R L-PE (R N-PE) (R L-N)	Niederohm R1 R2 R	Drehfeld U 1-2 U 2-3 U 3-1 Richtung
	Zs Ik U Ref (U F)	Zi Ik U Ref	U L-PE U N-PE U L-N (U S-PE)	I _{Δn} I _{ΔF} (I _{Δa}) I _{Δs}	(I _{Δ2}) (I _{Δ5}) (I _{Δamp}) (I _{Δa}) (I _{Δa})	U L-PE U N-PE U L-N (U S-PE)				
001				30 mA 0.2 V		230 V 1 V 230 V				
25.01.12 19:28:22				1.333 Ohm						
002				30 mA 0.3 V		230 V 1 V 230 V				
25.01.12 19:28:54				6.87 Ohm						
003				30 mA 0.1 V		230 V 1 V 230 V				
25.01.12 19:29:26				1.157 Ohm						
004				30 mA 0.1 V		230 V 0 V 229 V				
25.01.12 19:30:12				0.92 Ohm						
005				30 mA 0.2 V		230 V 0 V 229 V				
25.01.12 19:30:47				1.806 Ohm						
006				30 mA 0.1 V		231 V 0 V 230 V				
25.01.12 19:31:10				0.34 Ohm						
007				30 mA 0.1 V		231 V 0 V 231 V				
25.01.12 19:32:04				0.386 Ohm						
008				30 mA 0.2 V		230 V 0 V 229 V				
25.01.12 19:32:55				2.31 Ohm						
009				30 mA 0.3 V		230 V 1 V 230 V				
25.01.12 19:33:14				6.46 Ohm						
010				30 mA 0.1 V		230 V 0 V 230 V				
25.01.12 19:33:45				1.15 Ohm						

.....
Unterschrift

.....
Unterschrift Pruefer

C:\CA6115\whg.PTC

Datum: 08.02.12
Zeit: 15:35

C.A 6115 - Anlagenpruefung

Firmenname: KRATSCHMER ELEKTROTECHNIK

Tel.: 02232 / 80331

Adresse: Weidenweg 2

Fax.: 02232 / 80331

Ort: 2402 Haslau / Donau

Protokoll Nr.: 25012012

Anlage: Wohnung
Schweningergasse 8 / 5 / 3
2320 Schwechat

Anlagenteile: 001 - 012

Instrumentennummer: 205538

U-Limit:.....50 V , Frequenz (Mittelwert):.....49.99 Hz

Anla- gen- teil	Schleifenimpedanz - Spannung			Pi-Prüfung - Spannung			Erdung	Isolation	Niederohm	Drehfeld
	Zs Ik	Zi Ik	U L-PE U N-PE U L-N (U S-PE)	Idn I F (ta) Rs	(*2 / *5) (Imp) (a) Ra	U L-PE U N-PE U L-N (U S-PE)				
Datum:	U Ref (U F)	U Ref						U N R L-PE (R N-PE) (R L-N)	R1 R2 R	U 1-2 U 2-3 U 3-1 Richtung
Zeit:										
011	1.366 Ohm 168 A 230 V		230 V 0 V 230 V							
25.01.12 19:35:36										
012		0.672 Ohm 342 A 230 V	230 V 0 V 230 V							
25.01.12 19:35:50										

.....
Unterschrift

.....
Unterschrift Pruefer

C:\CA6115\whg.PTC