



115 / Ebreichsdorf

A-2483 Ebreichsdorf, Postgasse 10
Tel.: +43 2254/73 601 * Fax Dw. 18
www.aircon.at * aircon@aircon.at

**Lüftungs-, Klimaanlage, Be- Entfeuchtung, Schaltschrank-, Regelungs- und Sonderanlagenbau
Beratung - Planung - Verkauf - Montage - Reparatur und Service aller Marken**

An: Lokal Lovác
Kastnergasse 15
1170 Wien

Für: MBA 12 GZ: 12859-2020-4
Schönbrunner Straße 259
1120 Wien

Betreff: Ausführungsbestätigung

08.06.2020

Frisch- und Zuluft Lokal, Küche:

Die Frischluft wird über Dach angesaugt,
mittels einer Zuluftanlage mit WW. Register, Klappe und Regelung (RR/W4000/54) 4800 m³/h,
wird die Zuluft dann mittels Warmwasserregister 54 kW beheizt, in den Gastraum und Küche eingebracht
(Schalldruckpegel 37 dB-A in 1m Entfernung).

Ab- und Fortluft Lokal, Küche:

Die Abluft des Gastraumes und der Küche, erfolgt über eine Powerbox Pob-R400 04
(Küchenabluft bis 120°C Fördertemp.) 5.500 m³/h und
einer Filterbox LFB.400 und wird als Fortluft über Dach und Deflektorhaube ausgeblasen
(Schalldruckpegel 37 dB-A in 1m Entfernung, und Auswurfhöhe 5,6 m).

Ab- und Zuluftventilator Lokal:

Der Ab- und Zuluftventilator, wird mittels eines Drehzahlreglers gemeinsam geregelt.
Drehzahlwalschalter FIS/ 4-9,5 A
Bei dem Regelgerät stouch wird die Zulufttemperatureinstellung vorgenommen.

Küchen Dunstabzugshaube:

Die Abluft erfolgt über eine Dunstabzugshaube mit der gemeinsamen Abluft,
und wird als Fortluft über Dach ausgeblasen.

Die Fettfangfilter müssen täglich gereinigt werden, und die Filter in der Box auf Verschmutzung geprüft werden (Starke Verschmutzung durch den Grill).

AIRCON GMBH
A-2483 EBREICHSDORF
POSTGASSE 10
Telefon 0 22 54 / 73 6 01
Fax 0 22 54 / 73 6 01 - 18

Ebreichsdorf am, 08.06.2020