LEOPOLD HENGL
Luftreinhalteprüfdienst
Feuerungsanlagenwartung
2054 HAUGSDORF
Kellerstraße 4, Telefon und Fax 0 29 44 / 23 79
Reg.-Nr. **122**

Befund Nr.: _____

Datum der Überprüfung: 9.12.1998

PRÜFBERICHT FÜR GASFEUERUNGEN

Standort der Feuerstätte: Unter-Markersdorf (Ort) — (Straße) — 48 (Haus-Nr.)

Betreiber: Herrn Anton Burghart — (Tür-Nr.)

Kessel bzw. Wärmeerzeuger Fabr./Type: LUNA BLUE OCEAN C12 C32 — atmosph.Brenner ☒ Gebläsebrenner ☐

Nennwärmeleistung lt. Typenschild für Brennstoff Erdgas 23,3 kw — Baujahr 1998

Gasart Erdgas — Heizwert H_u lt. Gaslieferant 36.53 MJ/m³

Gebläsebrenner Fabr./Type atmosph. Brenner Bj. 1998

Anlaß der Überprüfung

☒ periodische Überprüfung ☐ Wiederholungsmessung ☐ behördliche Anordnung ☐ sonstiges _____

Heizflächen in reinem Zustand	☒ ja ☐ nein	Strömungssicherung Funktion ordnungsgemäß	☒ ja ☐ nein
Kessel-Regeleinrichtung ordnungsgemäß	☒ ja ☐ nein	Abgasklappe Funktion ordnungsgemäß	☐ ja ☐ nein
Zündvorgang/Programmablauf ordnungsgemäß	☒ ja ☐ nein	Zugregler / Explosionsklappe Funktion ordnungsgemäß	☐ ja ☐ nein

Betriebszustand während der Messung (z. B. ~~Vollast~~, Teillast) _____

Verbrennungslufttemperatur	36.4 °C	Kessel-Austrittstemperatur	50° °C
Abgastemperatur	103.7 °C	CO_2-oder O_2-Gehalt	☒ CO_2 ☒ O_2 15,3 % Vol.
Abgasverlust	9.8 %	CO-Gehalt gem.	17ppm 3.2% CO ppm
Zugstärke	Pa		

Meßgeräte Fabrikat/Type: testo-term CO_2 32 — testo-term O_2 — testo-term CO

letzte Überprüfung: 17.3.1998 — Prüfstelle Wilhelmsburg

Mängel ☐ ja ☒ nein

Datum 9.12.1998

Behebung bis: _____ Prüfer: Leop. Hengl sonj.

Koch-Druck, 2514 Traiskirchen